



Protokol o zkouškách č. 17872 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122249/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpust' - V1

Datum a čas odběru : 12.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 6:22

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
CHSK dichromanem	mg/l	69,0	SOP č.8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)
BSK5	mg/l	33	SOP č.9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)
Nerozpuštěné látky	mg/l	11	SOP č.22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště

Protokol o zkouškách č. 17873 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122250/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpust' - V2

Datum a čas odběru : 12.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 6:22

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	54,0	SOP č. 8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)	
BSK5	mg/l	27	SOP č. 9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpuštěné látky	mg/l	8	SOP č. 22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)	

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště

Protokol o zkouškách č. 17874 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122251/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpust' - V3

Datum a čas odběru : 12.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 6:22

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	75,0	SOP č.8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)	
BSK5	mg/l	26	SOP č.9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpuštěné látky	mg/l	4	SOP č.22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)	

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště

Protokol o zkouškách č. 17875 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122258/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpust' - V1

Datum a čas odběru : 13.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 10:05

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	75,0	SOP č.8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)	
BSK5	mg/l	23	SOP č.9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpuštěné látky	mg/l	9	SOP č.22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)	

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště

Protokol o zkouškách č. 17876 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122259/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpust' - V2

Datum a čas odběru : 13.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 10:05

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	62,0	SOP č.8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)	
BSK5	mg/l	24	SOP č.9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpustěné látky	mg/l	11	SOP č.22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)	

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště

Protokol o zkouškách č. 17877 / 901 / 19

Číslo vzorku: 122260/901/19

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpusť - V3

Datum a čas odběru : 13.12.2019

Zadavatel : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas příjmu : 13.12.2019 10:05

Předmět zkoušky : Odpadní voda

Odebral : Zákazník

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Protokol o odběru :

Postup odběru :

Datum ukončení zkoušek : 18.12.2019

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky	
CHSK dichromanem	mg/l	81,0	SOP č. 8B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)	
BSK5	mg/l	24	SOP č. 9/2013/III (ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2)	
Nerozpuštěné látky	mg/l	6	SOP č. 22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)	

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne : 20.12.2019



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodohospodářské laboratoře
Ing. Jitka Mičková
Vedoucí pracoviště
č. 1249