

Protokol o zkouškách č. 18075 / 901 / 22

číslo vzorku: 73085/901/22

Místo a bod odběru : Chroustov - Výpus - V3

Datum a čas odběru : 19.12.2022 15:21

Zákazník : Městys Bohdalov, Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

Datum a čas přijmu : 20.12.2022 11:07

Vzorkoval: Zákazník

Pedmět zkoušky : Odpadní voda

Plán odběru : ---

Způsob odběru : Směsný 2 hodinový typ A

Datum provedení analýzy: 20.12.2022 - 27.12.2022

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
CHSK dichromanem	mg/l	34,0	SOP 08B (ČSN ISO 15705, návod firmy HACH, MERCK)
BSK5	mg/l	4,6	SOP 09/2013/III (ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2)
Nerozpuštěné látky	mg/l	11	SOP 022/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 757350, skleněný filtr 1µm, Albet)

Odběr vzorku není předmětem akreditace a Vodohospodářské laboratoře nenesou odpovědnost za správnost odběru vzorku a výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schválil dne : 27.12.2022

Protokol vystaven dne : 27.12.2022



Poulová

Poulová Petra Ing.
Technický vedoucí pracoviště

----- KONEC PROTOKOLU -----